MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH GK.6641.4517.2016
ewj. Tłwale
Powiat częstochowski
Gmina Poczesna– 240413_2
obręb Nieradów - 0010
ul. Targowa

Mapa zasadnicza układ 2000(6): 6.139.30.03.1.1; 6.139.30.03.1.2; 6.159.30.03.2.1; 6.139.30.03.2.2
układ odniesienia wysokości – Kronsztad 86

Skala 1 : 500
Mapa sporządzono metodą geodezji uprawnionej Jan Zaufnżyk dnia 17.01.2017r.

ARKUSZ 1(2)

ŁĄCZY MAPĘ NR 4

ŁĄCZY MAPĘ NR 4

ŁĄCZY MAPĘ NR 2

6.139.30.03.1.1;6.139.30.03.1.2

PODKŁAD MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ, NA KTÓRYM WYKONANO NINIEJSZY PROJEKT JEST ZGODNY Z MAPĄ DO CELÓW PROJEKTOWYCH, ZAREJESTROWANĄ W GODGIK W CZĘSTOCHOWIE POD NUMEREM GK.6641.4517.2016, Z DNIA 17.01.2017r.

LEGENDA:

- grq. kanalizacja sanitarna Ø 200/5,9mm z tłoczy PVC
- grq. kanalizacja sanitarna Ø 160/4,7mm z tłoczy PVC
- grq. przyłącza kan.san. 1 - 160/4,7mm z tłoczy PVC
- grq. wodociąg PE 100 SDR11 / 160/16,6mm wykonany przewiertem horyzontalnym
- grq.przyłącze wody HDPE r - 40/3,7mm,
- istn.wodociąg
- istn.kanalizacja
- istn.kabel telekomunikacyjny
- istn.kabel nN/SN/WN
- istn.granice działek
- grq.przewert na proj.kanalizacji
- grq.przewert na proj.wodociągu

WG.SO.WTRYSTEMSTEL

- dla rur kanalizacyjnych PCV-K 160/4,7 lub PVC-B/200/6,2mm
- dla rur kanalizacyjnych PCV Ø 200/5,9 lub PVC-B/200/6,2mm
- dla kabli tel. oraz światłowodu HDPE r 40mm
- dla kabli nN. oraz światłowodu HDPE r 125mm

Przedsiębiorstwo Usługowe Inżynierskie
S O N D A"
ul. Radłowska 219/105 str. 15, 30-858 Czestochowa
tel./fax 034 366-14-54, tel. 32 64-99-81, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl

nazwa projektu: **PROJ. BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ DWÓCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ (WODOCIĄG, PRZYŁĄCZA WODY, DROGI DOJAZDOWE, ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE, OGRODZENIA) W MIEJSCOWOŚCI NIERADA W UL.TARGOWA, PUSTA, GM.POCZESNA.**

nazwa rysunku: **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Skala: **1:500**

projektował: **mgr inż. Barbara NOSOL** upr. w specjalności instalacyjnej inżynieryjnej Lubliniec 1/WKP/0421/PWOK/10

sprawdził: **mgr inż. Przemysław GAWRON** upr. w specjalności instalacyjnej inżynieryjnej Lubliniec 1/WKP/0421/PWOK/10

zatwierdził: **mgr inż. Krystian Wiszard**

nr rys. **3**

Data opracowania: 06/17r.