

**oznaczenia dot. uziomu i instalacji odgromowej
i elektrycznej**

Zbrojenie stalowe w projektowanym fundamentem -
zespawane w jeden potencjał - po całej oznaczonej
obwodni fundamentów

Projektowane wykorzystanie słupa stalowego lub
zbrojenia słupa z żelbetowego - jako zwođ pionowy z
wykonaniem w górnjej części słupa - marki metalowej
dla śluścia z dalszą częścią instalacji odgromowej
(szczególny wg rysunku poglądowego). Masę słupa
stalowego, albo zbrojenie żelbetu przyspawac do
zbrojenia, albo zbrojenie żelbetu przyspawac do
słupami brak jest zbrojonych fundamentów (jeśli między
nimi brak jest żelbetowej Fe/Zn 25x4 - w celu uzyskania
jednego potencjału elektrycznego)

Rysunek pogladowy Nr.1
wykonania połączenia masy słupa stalowego, albo zbrojenia słupa
żelbetowego zo zwodami poziomymi - na dachu bez pokrycia
metalowego

