



Wójt Gminy Poczesna
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 3263 018
e-mail: wojt@poczesna.pl

Poczesna, dnia 19.08.2019r.

GIZ.271.3.13.2019.DM

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania – utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku szkoły podstawowej w Kolonii Poczesna, gm. Poczesna

Zgodnie z art. 38 pkt. 2 ustawy PZP Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań

1. Proszę o podanie szczegółowego zakresu robót elektrycznych wchodzących w zakres zadania.

- 1) Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowe
- 2) Nowe włączniki światła w związku z podziałem jednej z sal na trzy pomieszczenia
- 3) Nowe oprawy zewnętrzne
- 3) Zmiana lokalizacji istniejących podgrzewaczy wody

2. Czy projekt został uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej?

Tak

3. Proszę o potwierdzenie, że instalacje oddymiania, sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego nie wchodzi w zakres zadania.

Nie wchodzi. Klatka schodowa wewnętrzna nie stanowi drogi ewakuacji z projektowanego oddziału przedszkolnego. Ewakuację zapewnią projektowane zewnętrzne schody ewakuacyjne o konstrukcji żelbetowej od strony północnej oraz takie same od strony zachodniej

4. Czy zakres robót obejmuje wykonanie całej instalacji elektrycznej (tj. układania nowych przewodów, montaż tablic bezpiecznikowych, montaż nowych opraw oświetleniowych), czy tylko należy wymienić oprawy oświetleniowe, a pozostała część instalacji bez zmian?

Należy wymienić tylko oprawy oświetleniowe oraz dodatkowo – nowe oprawy oświetleniowe zewnętrzne. Pozostała część instalacji bez zmian

5. Jeżeli w zakresie zadania będzie wchodziła tylko wymiana opraw oświetleniowych to proszę o potwierdzenie, że pozostała część instalacji elektrycznej spełnia aktualne wymagania ochrony przeciwporażeniowej (zastosowano odpowiednie zabezpieczenia oraz przewody miedziane z żyłą ochronną PE)

Zgodnie z przeglądami okresowymi budynku (roczne i pięcioletnie) instalacje elektryczne użytkowanego budynku spełniają zgodne z przepisami aktualne wymagania

6. Proszę o podanie podstawowych parametrów opraw oświetleniowych.

- 1) sale, jadalnia, świetlica, pom. adm., pom. soc., szatnie: oprawy podłużne, 46 szt.,
- 2) hall przedszkola, komunikacja, wiatrołap: oprawy kwadratowe, 17 szt.
- 3) toalety, pom. porządkowe: oprawy kwadratowe łazienkowe, 5 szt.
- 4) oprawy zewnętrzne: 2 szt.

typ źródła: LED,

sprawność oprawy > 75%

temperatura barwowa $\leq 4000\text{K}$

wskaźnik oddawania barw (CRI) ≥ 80

skuteczność świetlna oprawy > 115lm/W

parametry opraw IP (stopień ochrony przed wodą) oraz IK (stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi) dobrane odpowiednio z przeznaczeniem pomieszczeń

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma