



Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, 22.10.2009 r.

Nr 3410/10/09

Dodatkowe wyjaśnienia projektanta do projektu i przedmiaru

1. W poz. 1480 przedmiaru zmienić podstawę wyceny na KNR-15, przybicie łąt i kontrałąt z tym przedmiarem.
2. Kolor elewacji – pastelowy, podokienniki, rynny i rury spustowe w kolorze brązowym
3. Parkiet – dąb I kl. gr. 22 mm
4. Zbrojenie posadzek z siatki zgrzewczej z prętów $\varnothing 5$ mm o oczkach 10x10 cm
5. Na poddaszu przyjąć ułożenie płytek posadzkowych jak poz. 780 lecz w ilości 214,14 m² przedmiaru z poz. 750. Płytki ceramiczne IV kl. ścieralność, antypoślizgowe matowe
6. Przyjąć obłożenie schodów wewnętrznych płytkami Gres lub o podobnych parametrach antypoślizgowymi IV kl. ścieralności w ilości 21,0 m²
7. Przyjąć listwy przyścienne plastikowe do posadzek z płytek w ilości 240 mb.

WOJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

Wyk.[D.S]