



## Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: [wojt@poczesna.com.pl](mailto:wojt@poczesna.com.pl)

Poczesna, 23.10.2009 r.

Nr 3410/10/09

### WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Adaptację pomieszczeń po byłej szkole na Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści przedmiaru robót i dokumentacji projektowej. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pyt.1 Prosimy o informację z jakiego materiału mają być wykonane balustrady schodowe i jak wykończone

Odp.1 Balustrady schodowe mają być ze stali nierdzewnej

Pyt.2 W przedmiarze robót budowlanych w poz. 150 są rynny dachowe o śr. 150 mm i w poz. 153 są rury spustowe o śr. 125 mm – natomiast w opisie technicznym są rynny dachowe o śr. 125 mm i rury spustowe 110 mm. Prosimy o informację jakie średnice rynien i rur spustowych należy przyjąć.

Odp.2 Należy przyjąć rynny dachowe o śr. 150 mm, rury spustowe o śr. 125 mm

Pyt.3 Brak w przedmiarze robót podokienników zewnętrznych i wewnętrznych. Prosimy o podanie ilości oraz z jakiego materiału mają być wykonane.

Odp.3 Podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne z konglomeratu gr. 3,0 cm o dł. zgodnej z szerokością okien i szerokości 50,0 cm. Podokienniki od zewnątrz w kolorze brązowym a od wewnątrz w kolorze jasnym.

Pyt.4 Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rysunków z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz czytelnych rysunków (rzutów, przekroju budynku).

Odp.4 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Pyt.5 Prosimy o podanie rodzaju i parametrów dotyczących dachówki karpiówki (gotycka, segmentowa, półokrągła, łukowa) oraz podanie koloru dachówki.

Odp.5 Dachówka płaska o profilu zaokrąglonym, kolor czerwony