

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie
i we Wrzosowej“ Nr Projektu POIS 01.01.00-00-059/08

Poczesna 22.06.2012

JRP.042.122.2012.DM

WYJAŚNIENIE 10 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej”** złożono zapytania o wyjaśnienie dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie 1

Czy w przedmiarze robót dotyczących usterek należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni warstwy ścieralnej, jak i podbudowy na całej długości tj. 9746 mb?

Odpowiedź 1

Tak w cenie ofertowej należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni ulic w których została wykonana kanalizacja przez poprzedniego wykonawcę. Zgodnie z decyzjami administracyjnymi. Pozycja usunięcie wad i usterek ma zawierać jedynie koszty związane z usunięciem wad i usterek na wykonanych kanałach. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni dróg po zrealizowanych i przewidywanych do realizacji kanałach należy ująć w kosztach związanych z realizacją pozostałej części inwestycji.

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Ujma