



## Wójt Gminy Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: [wojt@poczesna.pl](mailto:wojt@poczesna.pl)

Poczesna, dnia 17.09.2013r.

GIZ.271.3.17.2013.JD

### WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remont kładki po powodzi na rzece Warcie w miejscowości Korwinów ul. Stacyjna km 749+700, długości 32,00m**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej i przedmiarów robót. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

#### Pytanie:

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości, dotyczących konstrukcji stalowej kładki zawartych w dokumentacji Projektowej. Zgodnie z Rys „SIWZ załącznik nr 8 dokumentacja projektowa rysunki przekroje poprzeczne” oraz „SIWZ załącznik nr 8 dokumentacja projektowa opis” pkt 6. Układ konstrukcyjny, element nośny konstrukcji stanowi łuk z rury stalowej. Zgodnie z Rys. „przekrój bb” elementem nośnym jest łuk o przekroju skrzynkowym stalowym. Rysunki te wykluczają się. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie przekroju poprzecznego łuku.

#### Odpowiedź:

1. Obowiązujący jest opis w Dokumentacji Projektowej oraz rysunek „SIWZ załącznik nr 8 dokumentacja projektowa rysunki przekroje poprzeczne”. Rys. „przekrój bb” o przekroju skrzynkowym stalowym został usunięty.

WOJTA  
mgr inż. Krzysztof Ujma